

国立学校施設の屋内運動場等における吊り天井等の落下防止対策状況

平成30年5月1日現在

法人名	全室数 (※1)	吊り天井を有する室数		左記のうち、特定天井を有する室数 (※2)			吊り天井を有していない室数 (H29年度に吊り天井を撤去した室数を含む)	対策実施済みの室数 (※4) (H29年度に吊り天井を撤去した室数を含む)	対策未実施の室数 (一部未実施含む)	吊り天井の対策実施率 (C+H)/A	
	A=B+H	B=C+D	対策実施済みの室数 (※3) C	対策未実施の室数 (一部未実施含む) D	E=F+G	対策実施済みの室数 (※3) F					対策未実施の室数 (一部未実施含む) G
北海道大学	17	6	6	0	2	2	0	11	11	0	100.0%
北海道教育大学	25	4	4	0	1	1	0	21	21	0	100.0%
室蘭工業大学	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
小樽商科大学	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
帯広畜産大学	3	1	1	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
旭川医科大学	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	100.0%
北見工業大学	4	2	2	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
弘前大学	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100.0%
岩手大学	10	2	2	0	0	0	0	8	8	0	100.0%
東北大学	11	7	0	7	2	0	2	4	4	0	36.4%
宮城教育大学	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100.0%
秋田大学	12	2	2	0	0	0	0	10	10	0	100.0%
山形大学	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	100.0%
福島大学	7	1	1	0	1	1	0	6	6	0	100.0%
茨城大学	9	1	1	0	1	1	0	8	8	0	100.0%
筑波大学	38	8	7	1	4	3	1	30	30	0	97.4%
筑波技術大学	6	2	2	0	0	0	0	4	4	0	100.0%
宇都宮大学	8	2	2	0	0	0	0	6	6	0	100.0%
群馬大学	12	3	3	0	0	0	0	9	9	0	100.0%
埼玉大学	12	1	1	0	0	0	0	11	11	0	100.0%
千葉大学	14	4	4	0	2	2	0	10	10	0	100.0%
東京大学	25	14	1	13	4	1	3	11	6	5	48.0%
東京医科歯科大学	6	2	2	0	0	0	0	4	4	0	100.0%
東京外国語大学	6	3	3	0	0	0	0	3	3	0	100.0%
東京学芸大学	25	6	5	1	1	0	1	19	19	0	96.0%
東京農工大学	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	100.0%
東京芸術大学	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%
東京工業大学	8	3	3	0	1	1	0	5	5	0	100.0%
東京海洋大学	8	4	4	0	0	0	0	4	4	0	100.0%
お茶の水女子大学	7	3	3	0	1	1	0	4	4	0	100.0%
電気通信大学	6	2	2	0	1	1	0	4	4	0	100.0%
一橋大学	9	4	0	4	3	0	3	5	4	1	55.6%
横浜国立大学	13	4	4	0	1	1	0	9	9	0	100.0%
新潟大学	16	4	4	0	0	0	0	12	12	0	100.0%
長岡技術科学大学	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	100.0%
上越教育大学	9	2	2	0	0	0	0	7	7	0	100.0%
富山大学	17	6	6	0	1	1	0	11	11	0	100.0%
金沢大学	14	1	1	0	1	1	0	13	13	0	100.0%
福井大学	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0	100.0%
山梨大学	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100.0%
信州大学	16	3	3	0	0	0	0	13	13	0	100.0%
岐阜大学	10	2	2	0	0	0	0	8	8	0	100.0%
静岡大学	12	5	4	1	0	0	0	7	7	0	91.7%
浜松医科大学	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
名古屋大学	18	7	7	0	2	2	0	11	11	0	100.0%
愛知教育大学	17	1	1	0	1	1	0	16	16	0	100.0%
名古屋工業大学	8	1	1	0	1	1	0	7	7	0	100.0%
豊橋技術科学大学	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
三重大学	11	2	2	0	1	1	0	9	9	0	100.0%
滋賀大学	9	0	0	0	0	0	0	9	9	0	100.0%
滋賀医科大学	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100.0%
京都大学	21	14	11	3	6	4	2	7	7	0	85.7%
京都教育大学	12	1	1	0	0	0	0	11	11	0	100.0%
京都工芸繊維大学	3	1	1	0	1	1	0	2	2	0	100.0%

法人名	全室数 (※1)	吊り天井を有する室数		左記のうち、特定天井を有する室数 (※2)			吊り天井を有していない室数 (H29年度に吊り天井を撤去した室数を含む)		対策実施済みの室数 (H29年度に吊り天井を撤去した室数を含む) (※4)		対策未実施の室数 (一部未実施含む)	吊り天井の対策実施率 (G+H)/A
	A=B+H	B=C+D	C	D	E=F+G	F	G	H=I+J	I	J		
大阪大学	14	3	3	0	1	1	0	11	7	4	100.0%	
大阪教育大学	19	1	1	0	1	1	0	18	18	0	100.0%	
兵庫教育大学	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	
神戸大学	21	6	4	2	3	2	1	15	14	1	90.5%	
奈良教育大学	7	2	2	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	
奈良女子大学	10	2	2	0	1	1	0	8	8	0	100.0%	
和歌山大学	7	0	0	0	0	0	0	7	7	0	100.0%	
鳥取大学	11	1	1	0	1	1	0	10	10	0	100.0%	
島根大学	12	4	4	0	1	1	0	8	8	0	100.0%	
岡山大学	15	2	2	0	1	1	0	13	13	0	100.0%	
広島大学	22	3	3	0	0	0	0	19	19	0	100.0%	
山口大学	15	3	3	0	0	0	0	12	12	0	100.0%	
徳島大学	7	2	2	0	2	2	0	5	5	0	100.0%	
鳴門教育大学	5	1	1	0	0	0	0	4	4	0	100.0%	
香川大学	15	1	1	0	0	0	0	14	14	0	100.0%	
愛媛大学	16	1	1	0	1	1	0	15	15	0	100.0%	
高知大学	11	1	1	0	0	0	0	10	10	0	100.0%	
福岡教育大学	15	2	2	0	0	0	0	13	13	0	100.0%	
九州大学	22	10	7	3	4	4	0	12	5	7	86.4%	
九州工業大学	7	2	2	0	2	2	0	5	5	0	100.0%	
佐賀大学	8	2	2	0	0	0	0	6	6	0	100.0%	
長崎大学	16	5	5	0	1	1	0	11	11	0	100.0%	
熊本大学	11	0	0	0	0	0	0	11	11	0	100.0%	
大分大学	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	100.0%	
宮崎大学	8	3	3	0	0	0	0	5	5	0	100.0%	
鹿児島大学	12	2	2	0	2	2	0	10	10	0	100.0%	
鹿屋体育大学	14	8	8	0	2	2	0	6	6	0	100.0%	
琉球大学	8	0	0	0	0	0	0	8	8	0	100.0%	
政策研究大学院大学	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	
総合研究大学院大学	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	
北陸先端科学技術大学院大学	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.0%	
奈良先端科学技術大学院大学	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	100.0%	
国立高等専門学校機構	172	6	6	0	0	0	0	166	166	0	100.0%	
合計	1,093	219	184	35	64	51	13	874	856	18	96.8%	

※1 屋内運動場等(屋内運動場・武道場・講堂・屋内プール)のうち、高さが6mを超える天井・空間、又は水平投影面積・床面積が200㎡を超える天井・空間を有する室数。
 ※2 高さが6mを超える天井、かつ水平投影面積が200㎡を超える天井を有する室数。
 ※3 吊り天井、高所に設置された照明器具・バスケットゴール・空調設備・放送設備の全てが点検の結果、対策の必要がなかった、又は落下防止対策実施済みの室数。
 ※4 高所に設置された照明器具・バスケットゴール・空調設備・放送設備の全てが点検の結果、対策の必要がなかった、又は落下防止対策実施済みの室数。