

株式会社神戸製鋼所や三菱マテリアル株式会社の 不適合製品について

平成30年1月25日
日本原子力研究開発機構（JAEA）

- 平成29年10月8日に株式会社神戸製鋼所がプレス発表して報道された「当社が製造したアルミ・銅製品の一部に関する不適切な行為について」を受け調査を実施

1. 不適合製品 主な製品 : アルミ板、アルミ押出品、銅板条、銅管及びアルミ鋳鍛造品
出荷期間 : 平成28年9月1日～平成29年8月31日
数量等 : アルミ製品（板、押出品）約19,300t
銅製品（板条、管）約2,200t
アルミ鋳鍛造品 約19,400個

2. 調査結果 不適合製品が出荷された期間における全ての契約案件を確認
⇒ 「もんじゅ」においては、当該社（グループ企業を含む）との契約案件なし

- 平成29年11月23日に三菱マテリアル株式会社がプレス発表して報道された「当社子会社における不適合品への対応状況について」を受け調査

1. 不適合製品

(1) 三菱電線工業株式会社

平成29年2月に当社箕島製作所の検査部門において、シール材の寸法及び材料物性の測定値をお客様の規格又は社内仕様範囲内に書き換える等の不適切な行為の存在が確認。

同年10月23日に不適合品の出荷を停止することとし、同月25日に親会社に報告。

- ・ 不適合品の確認対象期間：平成27年4月1日～平成29年9月30日
- ・ 不適合品の可能性のある数量：約2.7億個

(2) 三菱伸銅株式会社

平成29年10月16日に若松製作所において、過去に製造販売した製品の一部について、検査記録のデータの書き換え等の不適切な行為によりお客様の規格値を逸脱した製品を出荷した事実が判明。

- ・ 不適合品の確認対象期間：平成28年10月18日～平成29年10月17日
- ・ 不適合品の可能性のある数量：879t

2. 調査結果

不適合製品が出荷された平成27年4月1日以降に納期となる全ての契約案件を確認

⇒ 「もんじゅ」においては、当該社との契約案件なし

- 上記を受け、主要5メーカーへの聞き取りを実施。

⇒ 「もんじゅ」納入製品に対する契約実績なし