

## これまでの文部科学省が示す学校が行う安全点検の例示からの整理（案）

## 関連資料

- 1 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（令和元年3月改訂）  
 2 学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック（平成27年3月改訂版）（平成31年3月追補版）【■】

場所	No.	点検の観点	現時点で示す点検の手法等			専門家が関わった方がよいもの
			点検頻度	点検の種類	点検方法	
各教室等	1	床板の異常、移動、破損はないか	学期に1回以上			
	2	机・いすの破損はないか	学期に1回以上			
	3	窓・ドアのガラスや鍵の破損、故障はないか	学期に1回以上			
		■窓ガラスにひび割れ等の異常は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
		■窓やドアの開閉時に、引っかかる、著しく重いなどの異常がないか。	学期に1回程度	劣化	目視・触診	
		■開閉可能な窓のクレセントはかかっているか。	日常的	使い方	目視	
		■地震時に衝突するおそれがあるものを窓ガラス周辺に置いていないか。	日常的	使い方	目視	
		■教室の扉など、内部建具に変形、腐食、ガタつき等の異常は見当たらないか	日常的	使い方	目視・触診	
	4	窓の転落防止手すりの異常、破損はないか	学期に1回以上			
	5	窓下に足掛かりになるものはないか	学期に1回以上			
	6	カーテン、カーテンレールに損傷はないか	学期に1回以上			
	7	照明器具、スクリーン、時計、スピーカーなどが落ちそうになっていないか	学期に1回以上			
		■照明器具に変形、腐食等の異常は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
		■テレビ本体は天吊りのテレビ台に固定されているか。	年1回程度	耐震性	目視	
		■放送機器・体育器具本体の傾きや取付け金物の腐食、破損等は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
		■空調室外機は傾いていないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
	8	戸棚、ロッカーなどの転倒、移動の危険はないか	学期に1回以上			
		■書棚、薬品棚、ロッカー等は取付け金物で壁や床に固定しているか。	年1回程度	耐震性	目視・打診	
		■テレビ台や電子黒板、キャスター付きの台などの移動・転倒防止対策を講じているか。	年1回程度	耐震性	目視	
		■テレビ・パソコン等の転倒・落下防止対策を講じているか。	年1回程度	耐震性	目視	
		■ピアノなどに滑り・転倒防止対策を講じているか。	年1回程度	耐震性	目視	
	9	戸棚、ロッカーなどからの落下物の危険はないか	学期に1回以上			
		■棚の上に重量物を置いていないか。	日常的	使い方	目視	
		■薬品の容器等の破損・飛び出し防止対策を講じているか。	日常的	使い方	目視	
	10	柱や内壁に剥離、亀裂はないか	学期に1回以上			
		■外壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。（庇や軒、バルコニー等を含む）	学期に1回程度	劣化	目視	
		■内壁に浮き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
		■エキスパンション・ジョイントのカバー材が変形又は外れていないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
	11	天井の破損、雨漏りはないか	学期に1回以上			
		■天井（天井仕上げボード、モルタル等）にずれ、ひび割れ、しみ等の異常は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
	12	防犯用具は取り出しやすい箇所にあるか	学期に1回以上			
	13	階段や踊り場に、物が放置されていないか	学期に1回以上			
		■エキスパンション・ジョイント及びその周辺に物を置いていないか。	日常的	使い方	目視	
運動場・校地	1	石、ガラス片、凹凸などによる危険はないか	学期に1回以上			
	2	排水口や側溝につまりはないか	学期に1回以上			
	3	水飲み場、足洗いの破損はないか	学期に1回以上			
	4	サッカーゴールは固定されているか	学期に1回以上			
	5	サッカーゴールの溶接部分に破損はないか	学期に1回以上			
	6	バックネットに破損、腐食はないか転倒の恐れはないか	学期に1回以上			
	7	掲揚塔等の腐食や転倒のおそれはないか	学期に1回以上			
	8	樹木に邪魔な枝はないか	学期に1回以上			
	9	校門、塀や柵に破損、ひび、腐食はないか	学期に1回以上			
		■塀に傾き、ひび割れ等の異常は見当たらないか。	学期に1回程度	劣化	目視	
	10	訪問者のための案内、入口明示等の立て札、看板等の破損はないか	学期に1回以上			
	11	登下校時以外は校門が閉められているか（校門が閉鎖できる場合）	学期に1回以上			
	12	防犯カメラ、インターホンは正しく作動しているか	学期に1回以上			
13	死角の原因となる立木等の障害物はないか	学期に1回以上				
遊具等	ブランコ	1	支柱のぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか	学期に1回以上		
		2	着地面や周辺に石などはないか	学期に1回以上		
		3	着座部の破損、金具の摩耗・緩みはないか	学期に1回以上		
		4	吊り金具、チェーンの破損・摩耗はないか	学期に1回以上		
	滑り台	1	支柱、登行部、落下防止柵などのぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか	学期に1回以上		
		2	着地面や周辺に石などはないか	学期に1回以上		
		3	滑降面に突起物などはないか	学期に1回以上		
		4	ひも等が引っ掛かりやすい隙間等はないか	学期に1回以上		
ジャングルジム	1	支柱のぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか	学期に1回以上			
	2	着地面や周辺に石などはないか	学期に1回以上			
プール	1	プール周りの柵やブロック塀の破損や腐食はないか	学期に1回以上			
	2	出入口に損傷がなく、使用時以外は施錠されているか	学期に1回以上			
	3	プールの附属施設の破損、異常はないか	学期に1回以上			
	4	プール及びプールサイドの床に破損や滑りやすさはないか	学期に1回以上			
	5	コースロープや止め金の破損はないか	学期に1回以上			
	6	排（環）水口の蓋がネジ・ボルト等で固定されているか	学期に1回以上			
	7	プールに危険物、異物が混入していないか	学期に1回以上			
	8	プールサイドに危険なものは放置されていないか	学期に1回以上			
	9	水量は適切に管理されているか	学期に1回以上			
	10	消毒剤等の保管は適切になされているか	学期に1回以上			
	11	救助用具、救急薬品の点検整備がなされているか	学期に1回以上			