

# 耐震評価の進め方(案)


- 対象となる炉及び設備・機器等の選定まで -

## 【方針】

試験研究炉は発電用原子炉と異なり、設置目的及び規模が多様であり炉の特徴を踏まえる必要があることから「潜在的な影響」に着目して耐震上重要な原子炉の分類を行う。

耐震上重要な原子炉については、検討対象とする設備・機器等の選定を行い、基準地震動  $S_s$  による耐震評価を実施する。

## 【対象となる炉の選定】



## 【対象となる設備・機器等の選定】

