

## 第2回 INES 評価ワーキング・グループ議事概要（案）

1. 日 時 平成16年 4月20日（火） 14：15～15：20
2. 場 所 文部科学省ビル10階 10F2会議室
3. 出席者 中澤委員長 大山委員 越塚委員 須藤委員 土屋委員 二ノ方委員  
蜂谷委員 三澤委員 渡部委員  
恒吉運転管理・検査管理官 他

## 4. 議 題

- (1) 第1回 INES 評価ワーキング・グループの議事概要案について
- (2) 平成15年度下期に発生した事故・故障等のINESレベル評価について

## 5. 配付資料

- 資料 INES15 下-00 第1回 INES 評価ワーキング・グループの概要（案）
- 資料 INES15 下-01 京都大学研究用原子炉（KUR）の低温照射装置内圧異常による自動停止について

## 6. 議事要旨

- (1) 第1回 INES 評価ワーキング・グループの議事概要案について

資料 INES15 下-00 に基づき、事務局より説明。

事務局より確認を求め、修正意見があれば4月23日までにメールでコメントすることです承された。

第2回以降の議事概要については、ワーキング・グループ終了後の早い段階で議事概要（案）を各委員宛にメールで送信し、コメントをいただくことです承された。

- (2) 平成15年度下期に発生した事故・故障等のINESレベル評価について

京都大学研究用原子炉(KUR)の低温照射装置内圧異常による自動停止について

資料 INES15-下01 に基づき、事務局より説明の後、次の通り委員から意見があった。

今回、内圧が設定値に達し自動スクラムした事象は、安全機能が正常に作動した結果であり、重大な事象ではないと判断される。

検討結果：原子力規制室が暫定的に評価したレベル0（尺度以下）

[ 基準1：-、基準2：-、基準3：0 ] は妥当なものと判断する。