

文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成19年版) 正誤表

| 編                   | 項目                      | 誤                                                                                     | 正                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第3編<br>空気調和<br>設備工事 | 1.1.1.1<br>遠心送風機<br>(a) | ケーシングは、JIS K 6745( <u>硬質塩化ビニル板</u> )による…                                              | ケーシングは、JIS K 6745( <u>プラスチック - 硬質ポリ塩化ビニルシート - タイプ、寸法及び特性 - 第1部:厚さ1mm以上の板</u> )による…                                         |
|                     | (b)                     | 羽は、JIS K 6745( <u>硬質塩化ビニル板</u> )による…                                                  | 羽は、JIS K 6745( <u>プラスチック - 硬質ポリ塩化ビニルシート - タイプ、寸法及び特性 - 第1部:厚さ1mm以上の板</u> )による…                                             |
|                     | 1.2.3.1<br>硬質塩化ビニル板・管   | JIS K 6745( <u>硬質塩化ビニル板</u> )とし、 <u>硬質塩化ビニル管</u> はJIS K 6741( <u>硬質塩化ビニル管</u> )によるVU… | JIS K 6745( <u>プラスチック - 硬質ポリ塩化ビニルシート - タイプ、寸法及び特性 - 第1部:厚さ1mm以上の板</u> )とし、 <u>管</u> はJIS K 6741( <u>硬質ポリ塩化ビニル管</u> )によるVU… |
|                     | 2.2.3.2<br>ダクトの板厚       | 円形ダクトはJIS K 6741( <u>硬質塩化ビニル管</u> )によるVU管とする。                                         | 円形ダクトはJIS K 6741( <u>硬質ポリ塩化ビニル管</u> )によるVU管とする。                                                                            |