

安全点検表の一例

① 教室等の安全点検表

場所 ○年○組教室 点検実施日 平成 年 月 日
点検者

点 検 の 観 点		点検の結果 (○・×)	不良箇所とその程度
1	床板の異常、移動、破損はないか		
2	机・いすの破損はないか		
3	窓・ドアのガラスや鍵の破損、故障はないか		
4	窓の転落防止手すりの異常、破損はないか		
5	窓下に足掛かりになるものはないか		
6	カーテン、カーテンレールに損傷はないか		
7	照明器具、スクリーン、時計、スピーカーなどが落ちそうになっていないか		
8	戸棚、ロッカーなどの転倒、移動の危険はないか		
9	戸棚、ロッカーなどからの落下物の危険はないか		
10	柱や内壁に剥離、亀裂はないか		
11	天井の破損、雨漏りはないか		
12	防犯用具は取り出しやすい箇所にあるか		
13	階段や踊り場に、物が放置されていないか		
14			
	*点検の観点については、上記観点以外にも、各学校における独自の観点を検討し、追加・修正等を行う		
※「目視」「触診」「打音」「振動」「負荷」「作動」など複数の方法を組み合わせて点検を行う。			

② プールの安全点検表

場所 プール 点検実施日 平成 年 月 日
点検者

点 検 の 観 点		点検の結果 (○・×)	不良箇所とその程度
1	プール周りの柵やブロック塀の破損や腐食はないか		
2	出入口に損傷がなく、使用時以外は施錠されているか		
3	プールの附属施設の破損、異常はないか		
4	プール及びプールサイドの床に破損や滑りやすさはないか		
5	コースロープや止め金の破損はないか		
6	排（環）水口の蓋がネジ・ボルト等で固定されているか		
7	プールに危険物、異物が混入していないか		
8	プールサイドに危険なものは放置されていないか		
9	水量は適切に管理されているか		
10	消毒剤等の保管は適切になされているか		
11	救助用具、救急薬品の点検整備がなされているか		
12			
13			
14			
	*点検の観点については、「学校環境衛生管理マニュアル〔平成30年度改訂版〕」（文部科学省）を参考にするなど、上記観点以外にも、各学校における独自の観点を検討し、追加・修正等を行う *「学校における水泳プールの保健衛生管理（平成28年度改訂）」（公益財団法人日本学校保健会）		
※「目視」「触診」「打音」「振動」「負荷」「作動」など複数の方法を組み合わせて点検を行う。			

③ 運動場・校地の安全点検表

場所 運動場・校地 点検実施日 平成 年 月 日
点検者

点 検 の 観 点		点検の結果 (○・×)	不良箇所とその程度
1	石、ガラス片、凹凸などによる危険はないか		
2	排水口や側溝につまりはないか		
3	水飲み場、足洗い場の破損はないか		
4	サッカーゴールは固定されているか		
5	サッカーゴールの溶接部分に破損はないか		
6	バックネットに破損、腐食はないか 転倒の恐れはないか		
7	掲揚塔等の腐食や転倒のおそれはないか		
8	樹木に邪魔な枝はないか		
9	校門、塀や柵に破損、ひび、腐食はないか		
10	訪問者のための案内、入口明示等の立て札、看板等の破損はないか		
11	登下校時以外は校門が閉められているか（校門が閉鎖できる場合）		
12	防犯カメラ、インターホンは正しく作動しているか		
13	死角の原因となる立木等の障害物はないか		
14			
	*点検の観点については、上記観点以外にも、各学校における独自の観点を検討し、追加・修正等を行う		
※「目視」「触診」「打音」「振動」「負荷」「作動」など複数の方法を組み合わせて点検を行う。			

④遊具等の安全点検表

場所 運動場の遊具 点検実施日 平成 年 月 日
点検者

点 検 の 観 点		点検の結果 (○・×)	不良箇所とその程度
1 ブランコ			
	・支柱のぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか		
	・着地面や周辺に石などはないか		
	・着座部の破損、金具の摩耗・緩みはないか		
	・吊り金具、チェーンの破損・摩耗はないか		
2 すべり台			
	・支柱、登行部、落下防止柵などのぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか		
	・着地面や周辺に石などはないか		
	・滑降面に突起物などはないか		
	・ひも等が引っ掛かりやすい隙間等はないか		
3 ジャングリズム			
	・支柱のぐらつき、腐食、亀裂や基礎の露出はないか		
	・着地面や周辺に石などはないか		
4			
	*点検の観点については、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂版）」（平成20年8月国土交通省）を参考にすると、上記観点以外にも、各学校における独自の観点を検討し、追加・修正等を行う		
※「目視」「触診」「打音」「振動」「負荷」「作動」など複数の方法を組み合わせて点検を行う。			

⑤安全点検集計表

月 定期安全点検集計表			校長	教頭	事務担当	安全主任
場所	点検者	不良箇所とその程度	改善措置の状況			
1-2 教室	〇〇	後ろの扉の戸が開きづらい	〇月〇日済 車輪部注油			
2-1 教室	〇〇	テレビ用固定ベルトのプラスチックバックルの破損	〇月〇日済 ベルト交換			
3-2 教室	〇〇	窓の転落防止手すりにがたつき	〇月〇日業者に連絡（〇月〇日修理済） 「危険」と表示し、窓を開けないよう指導			
中央階段	〇〇	2階～3階 雨漏りあり	〇月〇日 教育委員会に報告 修復まで雨天時ロープを張り立入禁止			
運動場の遊具	〇〇	ブランコの座板にささくれ	〇月〇日業者に連絡（〇月〇日修理済） 修理まで取り外し			
運動場の遊具	〇〇	ジャングルジムの上空に樹木の枝が伸びている	〇月〇日済 枝を切る			
運動場	〇〇	サッカーゴールの固定具(杭)の緩み	〇月〇日済 杭の打ち直し			